



AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG

C/ Doctor Gassol, 1.
25264 VILANOVA DE BELLPUIG
Lleida
Espanya

ANÀLISI COMPLETA

AIGUA CONSUM-

IDENTIFICACIÓ:	26-03-2104	Nº CLIENT:	430.0000647
MATRIU:	AIGUA CONSUM-	DATA PRESA MOSTRA:	30/03/2026 11:09
MOSTRA RECOLLIDA PER:	DIPUTACIO DE LLEIDA#	DATA RECEPCIÓ:	30/03/2026 12:41
QUANTITAT i ENVASOS:	1 1L PLÀSTIC, 1 1L VIDRE A/T, 1 500ML PLÀSTIC A/T, 1 500ML VIDRE T, 1 500ML VIDRE T		
LLOC DE RECOLLIDA:	VILANOVA DE BELLPUIG		
PUNT DE RECOLLIDA:	SORTIDA DIPÒSIT MUNICIPAL		
TIPUS TRANSPORT:	REFRIGERAT	DATA INICI ANÀLISI:	30/03/2026
TRANSPORTISTA:	DIPUTACIO DE LLEIDA	DATA FI ANÀLISI:	22/04/2026
MOTIU ANÀLISIS:	CONTROL POTABILITAT DE L'AIGUA	DATA EMISSIÓ BUTLLETA:	22/04/2026

OBSERVACIONS:

S/REF: PUVBEP0589CO32026030

Paràmetre / Norma / Mètode	Resultat	Incertesa	Max. Admès RD3/2023
----------------------------	----------	-----------	---------------------

*QUALIFICACIÓ DE L'AIGUA PEL QUE FA ALS PARÀMETRES ANALITZATS: APTA PER AL CONSUM

*NOTA CLORATS RD3/2023: s'aplicarà un valor paramètric de 0,7mg/l quan s'utilitzi diòxid de clor i hipoclorit per a la desinfecció de l'aigua de consum. En cas de superar el valor paramètric de 0,25mg/l com valor mig anual, els operadors han de garantir l'ús de les millors tècniques per reduir el valor per sota del VP sense comprometre l'eficàcia de la desinfecció.

**els paràmetres subcontractats informats com acreditats, estan coberts per les acreditacions 103/LE268, 103/LE637, 103/LE1693 i 1348/LE2363

Hen mostres recollides pel client, els resultats només apliquen a la mostra tal com es rep i el laboratori no es fa responsable de la presa de mostres, condicions de conservació ni de la descripció i/o informació de la mostra facilitada pel client. Qualsevol informació aportada pel client sobre la mostra i/o recollida de la mostra (data, hora, lloc i punt de recollida, envasos i condicions de transport) queda fora de l'abast de l'acreditació d'ENAC.

-Les incerteses de les determinacions acreditades per ENAC estan calculades y a disposició del client. Per a la determinació del compliment o no del límit legal o establert, no es considera la incertesa de la determinació o no ser que la legislació corresponent especifiqui de forma específica com s'aplica.

*-Les interpretacions, les proves marcades amb * i la recollida de mostres, no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.*

*-Els paràmetres assenyalats amb ** han estat subcontractats.*

-Els resultats només es refereixen a la mostra analitzada i no es poden reproduir sense l'aprovació de LAICCONA.



Laboratori d'anàlisi fisicoquímiques i microbiològiques de mostres mediambientals i alimentàries autoritzat pel DEP. DE SANITAT i inscrit amb el codi LSAA-097-96 al REGISTRE DE LABORATORIS DE SALUT AMBIENTAL I ALIMENTÀRIA. Laboratori habilitat com a Entidad colaboradora de l'administració amb habilitació 082-LA-AIG-R. Laboratori habilitat com Entidad colaboradora de la Administració hidràulica amb el nº expedient 208/1